

Общество с ограниченной ответственностью
652870, г. Междуреченск, Кемеровской обл.,
ул. Юдина 16 ИНН 4214017418
Расчетный счет № 40702810326070100820
БИК 045004641 Кор.сч.30101810500000000641
ОСБ №7763 г. Междуреченска
e-mail: titanlab54@gmail.com
Тел/Факс 8 (383) 218-85-21

ТИТАН

Протокол испытаний №19590

Заказчик:

Место отбора: Цистерна

Наименование, марка нефтепродукта: Дизельное топливо №4 (б/н)

Тип оборудования:

Дата отбора пробы: 17.01.15

Дата анализа: 19.01.15

№ п/п	Параметры	Нормативный документ	Норма	Результаты измерений
1.	Цвет	-	-	Желтый
2.	Нерастворимые примеси мг/кг	ГОСТ 10577-78	не более 24	4,2
3.	ISO > 5 (код)	ISO 4407	-	-
4.	ISO > 15 (код)	ISO 4407	-	-
5.	Плотность при 20 ⁰ С, кг/м ³	ГОСТ 3900-85	796,4-836,7	826,3±0,7
6.	Содержание серы (S) мг/кг	ASTM D 7111-11	не более 350	306
7.	Температура вспышки в закрытом тигле, t ⁰ С	ГОСТ 6356-75	не ниже 40	45±2
8.	Цетановое число ед.	ГОСТ 3122	не менее 48	51,7±1,0
9.	Температура помутнения, ⁰ С	ГОСТ 5066-91	не выше минус 22	-14

Интерпретация: Температура помутнения не соответствует паспорту продукции №62.

Вед. инженер :  Саларгинов Р.Н.

